



**ADOC-3**

**Testeur de transformateur de distribution**

# Testeur ADOC-3

Analyser s'il est sûr d'alimenter le transformateur  
Pour les transformateurs horstension de 5kVA à 3MVA  
Détection des courts-circuits ou des circuits ouverts dans les circuits primaires et  
les courts-circuits dans l'enroulement secondaire



[www.amperis.com](http://www.amperis.com)

**AMPERIS PRODUCTS, S.L.**

C/Barbeito María, 14  
27003, Lugo, España

**CONTACT**

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11  
[info@amperis.com](mailto:info@amperis.com) | [www.amperis.com](http://www.amperis.com)

L' ADOC-3 est un équipement qui a été conçu pour tester les transformateurs réseaux de distribution de 5 kVA à 3MVA . Cet instrument peut déterminer la présence de : courts-circuits ou circuits ouverts dans l'enroulement primaire du transformateur de distribution et de courts-circuits dans l'enroulement secondaire .

L' ADOC-3 a été conçu pour fonctionner sans déconnecter les enroulements secondaires des transformateurs de leurs charges. L'instrument nécessite une connexion électrique aux traversées primaires et affiche donc les relevés diagnostic avec un signal visuel et sonore .

L' ADOC-3 permet analyser s'il est sûr de remettre le transformateur sous tension après une interruption telle qu'un défaut ligne ou un orage.

#### **Spécifications techniques:**

- Pour les transformateurs horstension de 5kVA à 3MVA
- Température de fonctionnement: -20°C à 50°C
- Alarme sonore et visuelle
- Alimentation 4 piles AA , avec autonomie de 8h
- Extinction automatique après 15 minutes d' inactivité

#### **Caractéristiques:**

- Conception compacte et légère.
- Détecte primaires, les circuits ouverts et les courts-circuits secondaires des transformateurs .
- Mesure du contact dans la traversée primaire du transformateur , sans 'il soit nécessaire de retirer les fils secondaires .
- Avertissement visuel et sonore .
- Auto-test automatique et arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible

#### **AMPERIS PRODUCTS, S.L.**

C/Barbeito María, 14  
27003, Lugo, España

#### **CONTACT**

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11  
info@amperis.com | www.amperis.com