

PADD

Détecteur de défauts des paratonnerres

PADD

Le PADD détecte les défauts des paratonnerres installés sur les réseaux à haute tension, jusqu'à 69 kV.



amperis

[www. amperis.com](http://www.amperis.com)

AMPERIS PRODUCTS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espagne

CONTACT

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | www.amperis.com

PAD

D Détecteur de défauts des paratonnerres

Le PADD détecte les défauts des paratonnerres installés sur les réseaux haute tension, jusqu'à 69 kV.

Facile à
utiliser

Le PADD est un appareil très facile à utiliser qui donne des résultats très précis, permettant aux employés de prendre d'excellentes décisions. Le PADD doit être en contact avec le fil nu sous tension, qui est aussi proche que possible du paratonnerre à tester. Des signaux lumineux indiquent le niveau des décharges partielles. Une légende est disponible sur l'appareil, ce qui permet une analyse très facile des résultats. Un signal sonore indique un niveau très élevé de rejets ou d'activités.



Il est très difficile de détecter avec précision le paratonnerre défectueux qui provoque l'interférence radio en utilisant produits de détection directionnelle de fréquences radio. Avec le PADD, vous pourrez savoir exactement quel paratonnerre pose problème, remplaçant ainsi une seule pièce. Le PADD permet une meilleure gestion délai de remplacement des composantes défectueux. L'utilisation du PADD dans un programme pour le maintien de Les paratonnerres aident réduire les plaintes des clients et les coûts de localisation des sources d'interférence des des employés spécialisés.

L'importance
du temps

Nous avons développé le PADD pour la détection des décharges partielles internes et externes sur les paratonnerres à oxyde métallique. Les défauts peuvent provoquer des interférences radio dans les systèmes de communication ou les images TV, interférences dont l'origine est très difficile à localiser. Nous avons développé une technologie unique de détection des radiofréquences pour une utilisation sous tension.

AMPERIS PRODUCTS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espagne

CONTACT

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | www.amperis.com

Spécifications techniques

- 6 niveaux de décharges partielles, répartis sur 2 couleurs de trois niveaux chacune :
- La couleur BLEUE indique trois faibles niveaux de décharge partielle.
- La couleur ROUGE indique trois niveaux élevés de décharge partielle.
- Indication visuelle et sonore.
- Adaptateur pour barre de manutention isolée.
- La pile alcaline est de 9 volts.
- Mallette de transport incluse.
- Fonction d'autotest intégrée.
- Indicateur de l'état de la batterie.
- Matériel très léger adapté à une utilisation sous tension.



PADD - Détecteur de défauts des parafoudres à haute tension - Images

AMPERIS PRODUCTS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espagne

CONTACT

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | www.amperis.com